426054, г. Ижевск, ул. Школьная,56 тел. 59-34-42

Предполагаемые расходы на исправление предписания $N \sim 75/1/1-2$ от 18 августа 2017г об устранении нарушений требований пожарной безопасности

№	No	Вид нарушения		Принятые
п./п.	подпункта		Предполагаем	меры
	предпи-		ые расходы на	
	сания		исправление	
1	1/1/1	Отделка(покрытие) полов помещений в здании детского сада выполнена из горючих материалов (помещение групп «Радуга» «Колокольчики», вместо материалов класса пожарной опасности КМ2	35,0 тыс. руб	Письмо начальнику МКУ ЦБ Октябрьского района № 5 от 06.03.2018 о выделении денежных средств
2	1/1/2	В коридоре на путях эвакуации установлены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен (лестничная площадка западная часть здания)	Необходим капитальный ремонт здания	родоль