



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57
E-mail: oktgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«18» августа 2017г.

Предписание № 75/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 196», заведующему МБДОУ № 196 Абрамовой Мадине Муртазовне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 75 от «20» июля 2017 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем
Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «27» июля 2017 г. по 10 ч. 00 мин. «18» августа 2017 г.
проведена внеплановая выездная проверка объекта(ов) защиты муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 196» (юридический адрес:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, 56), осуществляющего свою деятельность по
адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, 56.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

совместно с: заведующим МБДОУ «Детский сад № 196» Абрамовой Мадией Муртазовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований по- жарной безопасности с указани- ем мероприятия по его устране- нию и конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пунк- та) и наименование нормативного пра- вового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по по- жарной безопасно- сти, требования которого (-ых) на- рушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной бе- зопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Отделка (покрытие) полов помеще- ний в здании детского сада выполне-	ч.7 ст.134 ФЗ №123- ФЗ.	01.07.2018г.	

	на из горючих материалов (помещения групп «Колокольчик», «Радуга»), вместо материалов класса пожарной опасности КМ2.			
1/1/2	В коридоре на путях эвакуации установлены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен (лестничная площадка западная часть здания)	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.9.СНиП II-A.5-62, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009	01.07.2018г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Тихомирова Г.С.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Афанасов Н.Н. Являющийся №5009
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» августа 2017 г.

Афанасов
(подпись)